

Chr. van Arnhem en Zonen B.V.  
Anthonie van Diemenstraat 36  
4104 AE Culemborg

**Datum verzonden**

11 oktober 2024

**Uw brief**

2024071801903

**Ons kenmerk**

2024-029407

Geachte  

U heeft op 18 juli 2024 een omgevingsvergunning aangevraagd. U wilt 36 appartementen bouwen nabij de Waterlinie te Sleeuwijk. De aanvullende gegevens zijn ontvangen en beoordeeld. In deze brief leest u wat er nog aangepast moet worden.

**Wij hebben aangepaste informatie van u nodig**

Om uw aanvraag verder te kunnen beoordelen, hebben wij het volgende nog van u nodig:

- aangepaste brandveiligheidsinformatie.

De aanvullende gegevens zijn o.a. beoordeeld door de regionale brandweer. De brandveiligheidsinformatie dient duidelijker te worden weergegeven op de bouwkundige tekeningen. Voor scheidingswanden worden bijvoorbeeld alleen de deuren met een WBDBO waarde aangegeven en de wanden zelf niet. Daarbij wordt dit voor de schachten weer aangegeven met een stukje tekst in het renvooi en wordt ook weer verwezen naar de brandveiligheidsrapportage.

Verzoek

Hierbij het verzoek om dit duidelijk en in overeenstemming met de brandveiligheidsrapportage weer te geven, dat voorkomt problemen in de uitvoering. Het is ook mogelijk om naast de bouwkundige tekeningen aparte tekeningen brandveiligheid op te stellen. Deze tekeningen moeten dan geen keuzeopties meer bevatten en bouwkundige tekeningen moet duidelijk verwijzen naar deze tekeningen.

Missende deur

Uit de herbeoordeling van de brandveiligheidsrapportage volgt een opmerking over een missende deur naar het trappenhuis op de vierde verdieping. Deze dient aangepast te worden op de bouwkundige tekening. De locatie van de (missende) deur is aangegeven op de tekening in de bijlage

**Betreft**

verzoek om aanvullende gegevens

**Bijlage(n)**

-1-

**Behandeld door**



**Team**

Publiek

**Telefoonnummer**

0183- 

**E-mail**

@gemeentealtena.nl

Gemeentehuis Altena

Sportlaan 170

4286 ET Almkerk

Postbus 5

4286 ZG Almkerk

T (0183) 

E info@gemeenteAltena.nl

**Voeg deze informatie uiterlijk 25 oktober 2024 toe aan uw aanvraag**

U kunt de ontbrekende gegevens toevoegen aan uw aanvraag via [www.omgevingswet.overheid.nl](http://www.omgevingswet.overheid.nl), of u kunt de aangepaste gegevens direct e-mailen naar de behandelaar. Voeg alle aanvullende gegevens in één keer toe. Heeft u de ontbrekende gegevens niet voor de genoemde datum toegevoegd? Dan kunnen wij uw aanvraag niet verder in behandeling nemen.

**Heeft u meer tijd nodig om uw aanvraag aan te vullen?**

Laat het ons dan uiterlijk 18 oktober 2024 weten. Wij spreken dan samen met u een nieuwe datum af waarvoor u de gegevens inlevert.

**Wij beslissen later op uw aanvraag**

We moeten binnen 8 weken na ontvangst van uw vergunningaanvraag een beslissing nemen. Deze termijn van 8 weken zetten we even stop vanaf de datum die op deze brief staat. We beginnen weer met tellen op de dag dat wij de ontbrekende gegevens van u hebben ontvangen. Dit betekent dat u onze beslissing misschien later hoort dan 8 weken na uw aanvraag. We doen dit op basis van artikel 4:15 Algemene wet bestuursrecht.

**Wilt u meer informatie?**



Heeft u nog vragen of wilt u meer informatie dan kunt u contact opnemen met mij op telefoonnummer 0183-4[redacted] of e-mailadres [redacted]@gemeentealtena.nl.

Met vriendelijke groet,

[redacted]  
Team Publiek

*Deze brief is automatisch aangemaakt en daarom niet ondertekend.*

**Bijlage 1. Locatie missende deur**  
(2024-029407)



## Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

### **J** Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen