

Van: [redacted] <[redacted]@gemeentealtena.nl>

Verzonden: 02-07-2024 14:38

Aan: [redacted]@fresjo.nl

Onderwerp: RE: Vraag voorschriften - Waardhuizen 53 te Waardhuizen - 2024-017893

Goedemiddag,

Het klopt dat het niet benodigd is voor een dakkapel, maar wel voor een dakopbouw. Vandaar dat dit is opgevraagd. Het is prima als de rookmelder op de tekening wordt ingetekend en wordt toegestuurd. Alle aanvullingen kunnen aangeleverd worden via het Omgevingsloket.

Met vriendelijke groet,

[redacted]

Gemeente Altena

Integraal vergunningverlener | Team Publiek

Sportlaan 170 | 4286 ET Almkerk

Postbus 5 | 4286 ZG Almkerk

T: 0183 [redacted]

www.gemeenteAltena.nl

Aanwezig: maandag t/m donderdag

Van: [redacted] <[redacted]@fresjo.nl>

Verzonden: maandag 24 juni 2024 16:45

Aan: [redacted] <[redacted]@gemeentealtena.nl>

Onderwerp: Waardhuizen 53 te Waardhuizen

Beste [redacted]

Wij hebben de vergunning ontvangen voor onze klant op het adres Waardhuizen 53 te Waardhuizen.

Hierin zien wij dat er nog voorschriften zijn.

- Er moeten rookmelders geplaatst worden, deze verwerken wij op tekening. Als wij deze toesturen via de mail is dat dan voldoende voor dit punt?
- Ook krijgen wij een verzoek om nog constructie aan te leveren. Echter gaat het om een dakkapel, deze is voor het technische deel voor het bouwen vergunningvrij. Wij willen graag een onderbouwing waarom er bij deze dakkapel constructie aangeleverd moet worden.
(Het plaatsen van een dakkapel is altijd vergunningvrij voor het technische deel van het bouwen. Dit is ongeacht de afmetingen en locatie in het dakvlak waar de dakkapel wordt geplaatst. Dit geldt dus niet voor een dakopbouw. Dit staat in artikel 2.27, lid 2, onder a Bbl.)

Wij zien graag uw reactie tegemoet. Mocht onze vragen niet duidelijk zijn, laat dit ook even weten.

Met vriendelijke groet,

[redacted]
Doorgaans aanwezig ma t/m vrij - 8:00/17:00

 **FRESJO**
BOUWMEESTERS

[redacted] | [redacted] | [redacted]

0418 – 20 65 83 |

[redacted]@fresjo.nl | www.fresjo.nl

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen